

VOLA, elektronisk blandare för tvättställ

Innehavare/Utfärdat för

VOLA A/S

Lunavej 2, DK-8700 Horsens, Danmark.

VAT nummer: DK-17 53 13 28

Tel: +45 70 23 55 00, Fax: +45 70 23 55 11

E-post: info@vola.dk Hemsida: www.vola.dk

Produktbeskrivning

Vola elektronisk blandare för tvättställ. Modell HV1E är avsedd för varmt och kallt tappvatten och har inbyggt manuellt temperaturreglage, blandaren levereras med elektronikbox VR2618.

Modell RB1E är avsedd för förinställd vattentemperatur, blandaren levereras med elektronikbox VR2617.

Blandarna ansluts med typgodkända flexibla kopplingsledningar.

Avsedd användning

Elektronisk tvättställsblandare för tappvatten.

Handelsnamn

Vola HV1E och Vola RB1E.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd.

Tappvatten

6:623, 1:a meningen.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket.

Tillhörande handlingar

Monteringsvägledning HV1E-RB1E ver.V7, daterad 2021-02-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 128, Kontrollorgan: Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vola A/S, Horsens, Danmark.

Typgodkännande SC0062-16 | 2021-02-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



15531



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Innehavare/Distributör | VOLA A/S |
| Produktens typbeteckning | <i>enligt handelsnamn</i> |
| Löpande tillverkningsdatum | <i>datum</i> |
| Typgodkännandets nummer | SC0062-16 |
| Boverkets inregistrerade varumärke | ✚ |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Certifieringsorgan | RISE |
| Kontrollorgan | DTI |

Bedömningsunderlag

Rapport 1103-5833 från SVGW, Schweiz.
Rapporter 837078-E, 17716956464, 890109-C och 955941-F från DTI.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 15091.
Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.
Produkterna i detta bevis omfattades tidigare av typgodkännande 0222/05.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-02-16, med giltighetstid t.o.m. 2021-02-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green